

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС", МПЗР "СЖКО"

Форма по ОКУД	0306005
по ОКПО	26042800
по ОКОФ	330.25.30.11.120
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	
амортизационной группы	
паспорта (регистрационный)	-
заводской	11894R
инвентарный	000003606
принятия к бухгалтерскому учету	30.11.2025
списания с бухгалтерского учета	
Счет, субсчет аналитического учета	01.01

Несь 11811443  
(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка  
учета объекта основных средств

Номер документа	Дата составления
000003606	30.11.2025

Номер	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
амортизационной группы	
паспорта (регистрационный)	-
заводской	11894R
инвентарный	000003606
принятия к бухгалтерскому учету	30.11.2025
списания с бухгалтерского учета	
Счет, субсчет аналитического учета	01.01

Объект Котел водогрейный твердотопливный FACI-1000, с.Несь  
(серия, тип постройки или модель, марка)

Место нахождения объекта основных средств Несь 11811443  
Организация - изготовитель ООО «ЗАВОД ФАЧИ-РУС»

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи								2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету	
Дата		Документ о вводе в эксплуатацию			Фактический срок эксплуатации	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб.	Срок полезного использования
выпуска (постройки)	последнего капитального ремонта, модернизации	наименование	номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.2024							7 063 622,97	7 063 622,97	120

3. Переоценка								
Дата	Коэффициент пересчета (переоценки)	Восстановительная стоимость, руб.	Дата	Коэффициент пересчета (переоценки)	Восстановительная стоимость, руб.	Дата	Коэффициент пересчета (переоценки)	Восстановительная стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. Сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств				
Документ, дата, номер	Вид операции	Наименование структурного подразделения	Остаточная стоимость, руб.	Фамилия, инициалы лица, ответственного за хранение
1	2	3	4	5
Принятие к учету ОС № ОСБП-000114 от 30.11.2025	Принятие к учету с вводом в эксплуатацию	Несь 11811443	7 063 622,97	Котин Александр Григорьевич

Справочно Участники долевой собственности \_\_\_\_\_ Доля в праве общей собственности, % \_\_\_\_\_

5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация

6. Затраты на ремонт

Ремонт

Вид операции	Документ		Сумма затрат, руб.	Вид ремонта	Документ		Сумма затрат, руб.
	наименование	дата			наименование	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Объект основных средств, приспособления, принадлежности		Содержание драгоценных или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)				
Наименование	Количество	наименование драгоценных или полудрагоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения	количество	масса
1	2	3	4	5	6	7
Характеристика объекта: Тип (модель) – Fасі FSS 1000 Заводской номер – 11894R Назначение – выработка горячей воды на отопление и горячее водоснабжение Вид топлива – щепы, пеллеты, дрова Теплопроизводительность, кВт – 1000 Расчетный вид топлива – щепы, пеллеты, дрова (год присмотра оператор) Температура уходящих газов при номинальной и минимальной теплопроизводительности - 160°С-190°С Максимальная температура воды - 85°С Минимальная температура воды - 55°С Загрузка пеллеты - вертикальная Объем бункера, л - 2000 Расположение бункера – боковое, правое Вид топки – ретортная горелка/автоматическая Площадь теплообменника, м2 – 45,2 Количество жаровых труб – 57 шт. Объем теплоносителя, л – 1600 Объем топочной камеры, м3 -2,63 Глубина топочной камеры, мм – 2620 Размеры топочной камеры, мм – 968*2200*1180 Расход воздуха при максимальной мощности котла, м3/ч - 1071 Присоединительный диаметр дымохода, мм – 480 Объем зольного ящика, м3 – 0,064 IP защита – IP22 Масса котла, кг, не более – 5176 кг. Год изготовления: 2024 год Производитель – ООО «ЗАВОД ФАЧИ-РУС» 452038 г. Челябинск, улица Строительная, 25						

Наименование конструктивных элементов и других признаков, характеризующих объект	Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения)					Примечание
	основного объекта	приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.				
8	9	10	11	12	13	14
В том числе: материалы						

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Титер Л.Р.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации-сдатчика

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
" " 20 г.  
М.П.

Организация-получатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС", МП ЗР "СЖКС"  
(наименование)  
166004, Ненецкий автономный округ, г Нарьян-Мар, ул Рыбников, зд. 17Б, тел.: +8 (81853) 4-29-60  
(адрес, телефон, факс)  
р/с 40702810504210100503, в банке АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041117601, к/с 30101810100000000601  
(банковские реквизиты)  
Несь 11811443

Организация-сдатчик (наименование структурного подразделения)

(наименование)  
(адрес, телефон, факс)  
(банковские реквизиты)

Основание для составления акта Приказ  
(наименование структурного подразделения)  
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))

		номер	626
		дата	30.11.2025
		принятия к бухгалтерскому учету	30.11.2025
		списания с бухгалтерского учета	
		Счет, субсчет, код аналитического учета	01.01
		по ОКОФ	330.25.30.11.120
		амортизационной группы	5
		инвентарный	000003606
		заводской	11894R
		Государственная регистрация	номер
		прав на недвижимость	дата

АКТ

Номер документа	Дата составления
114	30.11.2025

**о приеме-передаче объекта основных средств  
(кроме зданий, сооружений)**

Объект основных средств Котел водогрейный твердотопливный FACI-1000, с.Несь  
(наименование, назначение, модель, марка)

Место нахождения объекта в момент приема-передачи Ненецкий АО, с.Несь

Организация-изготовитель ООО «ЗАВОД ФАЧИ-РУС»

(наименование)

Справочно: 1. Участники долевой собственности	Доля в праве общей собственности, %
2. Иностранная валюта*	
(наименование)	(курс)
(на дату)	(сумма)

\* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации-получателя  
Генеральный директор

(должность) (подпись)  
" 30 " ноября 20 25 г.  
М.П.

Унифицированная форма №ОС-1  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 21.01.2003 №7

Калашников С. Л.  
(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код
0306001
26042800

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи

Дата			Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Срок полезного использования	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб.	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации	
выпуска (год)	ввода в эксплуатацию (первоначальная)	последнего капитального ремонта								наименование	норма
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4
2024	30.11.2025							7 063 622.97	120	Линейный способ	

2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Объект основных средств, приспособления, принадлежности		Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)				
наименование	количество	наименование драгоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения	количество	масса
1	2	3	4	5	6	7
Характеристика объекта: Тип (модель) – Faci FSS 1000 Заводской номер – 11894R Назначение – выработка горячей воды на отопление и горячее водоснабжение Теплопроизводительность, кВт – 1000 Расчетный вид топлива – щепа, пеллеты. дрова (под присмотром оператора) Загрузка пеллеты - вертикальная Объем бункера, л - 2000 Расположение бункера – боковое, правое Вид топки – ретортная горелка/автоматическая Объем теплоносителя,л – 1600 Объем топочной камеры, м3 -2,63 Глубина топочной камеры, мм – 2620 Размеры топочной камеры, мм – 968*2200*1180 Расход воздуха при максимальной мощности котла, м3/ч - 1071 Присоединительный диаметр дымохода, мм – 480 Объем зольного ящика, м3 – 0,064 IP защита – IP22 Масса котла, кг, не более – 5176 кг. Год изготовления: 2024 год Производитель – ООО «ЗАВОД ФЛЧИ-РУС» 452038 г. Челябинск, улица Строительная, 25						

Другие характеристики

Комиссия по приему-передаче  
Результат испытания  
на " 30 " ноября 20 25 г.

Объект основных средств техническим \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
условиям \_\_\_\_\_ Доработка \_\_\_\_\_ не требуется \_\_\_\_\_





(указать, что не соответствует)

(указать, что требуется)

Заключение  
комиссии:

1. Ввести объект в эксплуатацию 30 ноября 2025 года;
2. Отнести объект основных средств к движимому имуществу;
3. Установить срок полезного использования – 120 мес. (10 лет);
4. Включить в 5-ю амортизационную группу с кодом ОКОФ 330.25.30.11.120 «Котлы пароводогрейные»;
5. Отнести в группу основных средств «Машины и оборудование».

Приложение. Техническая  
документация

Председатель комиссии	Зам. генерального директора по производству		Сухопаров Д.А.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Начальник ПТО		Атангулов А.М.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Главный энергетик		Кайзер В.А.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Старший механик		Горбань В.В.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Табельный номер  


Принял \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Коткин А. Г.

" 30 " ноября 20 25 г.

По доверенности от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
выданной \_\_\_\_\_  
(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

Объект основных средств принял на ответственное хранение


Начальник ЖКУ		Коткин А. Г.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 20 25 г. Табельный номер  

Отметка бухгалтерии:  
В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или в инвентарной книге	Номер документа	Дата составления
	000003606	30.11.2025

Главный бухгалтер  Пашкина А. В.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА  
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»

166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503  
Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица  
сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС».  
Адрес электронной почты – [ogks@atnet.ru](mailto:ogks@atnet.ru) Официальный сайт – [www.sgks.ru](http://www.sgks.ru)

**ПРИКАЗ**

от «30» ноября 2025 № 626

г. Нарьян-Мар

«О постановке на баланс объекта основных средств»

На основании заключения комиссии о готовности к эксплуатации объектов по прямому (специальному) назначению от 30 ноября 2025 года, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Принять на балансовый учет в качестве основных средств с 30 ноября 2025 года объект имущества, приобретенного в соответствии с контрактом №227/2024 от 15.07.2024 г, УПД №228 от 07.10.2024 г. ООО «Торговый Дом Северная энергия»:

- **Котел водогрейный твердотопливный FASCI-1000**, котельная №1, местонахождение: Ненецкий АО, с. Несь.

Для целей бухгалтерского учета:

1. Установить срок полезного использования Объекта- 120 мес. (10 лет)
2. Включить объект в 5-ю амортизационную группу с кодом ОКОФ 330.25.30.11.120 «Котлы пароводогрейные»
3. Отнести объект в группу основных средств «Машины и оборудование»
4. Отнести объекты основных средств к движимому имуществу
5. Определить способ начисления амортизации в бухгалтерском учете – линейный

Для целей налогового учета:

Стоимость имущества списывать равномерно в течение 120 месяцев.

Генеральный директор

С.Л.Калашников

Согласовано: Главный бухгалтер

А.В. Пашкина



НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО  
РАЙОНА

«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»

166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». Адрес электронной почты – [ogks@atnet.ru](mailto:ogks@atnet.ru) Официальный сайт – [www.ogks.ru](http://www.ogks.ru)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии о готовности оборудования по прямому (специальному) назначению

с.Несь

30.11.2025 г.

Настоящее заключение составлено о том, что комиссией по принятию и выбытию основных средств, созданной в соответствии с приказом генерального директора МП ЗР «Севержилкомсервис» от 17.11.2025 г. №586 в составе:

Председатель комиссии: Заместитель генерального директора по производству

Члены комиссии: Начальник ПТО  
Главный энергетик  
Старший механик

Рассмотрен вопрос о готовности к эксплуатации в ЖКУ «Несь» движимого имущества, приобретенного в соответствии с контрактом №227/2024 от 15.07.2024 г, УПД №228 от 07.10.2024 г. ООО «Торговый Дом Северная энергия»:

- **Котел водогрейный твердотопливный FASCI-1000**, котельная №1, местонахождение: Ненецкий АО, с. Несь.

Характеристика объекта:

Тип (модель) – Fasi FSS 1000

Заводской номер – 11894R

Назначение – выработка горячей воды на отопление и горячее водоснабжение

Вид топлива – щепа, пеллеты, дрова

Теплопроизводительность, кВт – 1000

Расчетный вид топлива – щепа, пеллеты, дрова (под присмотром оператора)

Температура уходящих газов при номинальной и минимальной теплопроизводительности - 160°C-190°C

Максимальная температура воды - 85°C

Минимальная температура воды - 55°C

Загрузка пеллеты - вертикальная

Объем бункера, л - 2000

Расположение бункера – боковое, правое

Вид топки – ретортная горелка/автоматическая

Площадь теплообменника, м2 – 45,2

Количество жаровых труб – 57 шт.

Объем теплоносителя, л – 1600

Объем топочной камеры, м3 -2,63

Глубина топочной камеры, мм – 2620

Размеры топочной камеры, мм – 968\*2200\*1180

Расход воздуха при максимальной мощности котла, м3/ч - 1071

Присоединительный диаметр дымохода, мм – 480

Объем зольного ящика, м3 – 0,064

IP защита – IP22

Масса котла, кг, не более – 5176 кг.

Год изготовления: 2024 год

Производитель – ООО «ЗАВОД ФАЧИ-РУС»



452038 г. Челябинск, улица Строительная, 25

Комиссия установила: Объект соответствует заявленным требованиям, предусмотренные работы по установке выполнены полностью, по окончании работ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию.

Заключение комиссии:

1. Ввести объект в эксплуатацию 30 ноября 2025 года;
2. Отнести объект основных средств к движимому имуществу;
3. Установить срок полезного использования – 120 мес. (10 лет);
4. Включить в 5-ю амортизационную группу с кодом ОКОФ 330.25.30.11.120 «Котлы пароводогрейные»;
5. Отнести в группу основных средств «Машины и оборудование».

-копия паспорта

Председатель комиссии:

Заместитель ген. директора по производству

(Сухопаров Д.А.)

Члены комиссии:

Начальник ПТО

(Атангулов А.М.)

Главный энергетик

(Кайзер В.А.)

Старший механик

(Горбань В.В.)