НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»
166000 Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС»
Адрес электронной почты – 42960@sgks.ru Официальный сайт – www.sgks.ru

Дефектный акт

«05» 02 2025г. п. Амдерма.

Комиссия в составе: Начальник ПТО: А.М. Атангулов
Инженер ПТО: А.Е. Поздеев
Инженер ПТО: В.О. Артеев.

Провела осмотр **центральной котельной п. Амдерма,** в результате осмотра выявлена нестабильная работа горелок Cuenod C210 H301 котлов №1 и №2, из-за износа основных узлов.
Для устранения выявленных неисправностей необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1.			
1	Демонтаж горелки	т	0,164
2	Монтаж горелки	т	0,164
3	Пуско-наладка: автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	2
4	Пуско-наладка: горелка	шт	2

Комиссия в составе:
Начальник ПТО _____ Атангулов А.М.
(подпись) (ФИО)
Инженер ПТО: _____ Поздеев А.Е.
(подпись) (ФИО)
Инженер ПТО: _____ Артеев В.О.
(подпись) (ФИО)