НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»
166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685 КПП 298301001 ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС».
Адрес электронной почты – 42960@sgks.ru **Официальный сайт** – www.sgks.ru

Дефектный акт

«17» 12 2024г. п. Каратайка.

Комиссия в составе: Начальник ПТО А.М. Атангулов.
Инженер ПТО: А.Е. Поздеев.
Инженер ПТО: В.О. Артеев.
провела обследование оборудования центральной котельной п. Каратайка.

В результате обследования установлено, что у водогрейного котла КВа-1,74 ЛЖ наблюдаются следующие дефекты: снижение толщины металла водогрейных труб топочной камеры и конвективной части котла, которые частично заглушены из-за возникновения сквозной коррозии и течи. Оборудование дизельной горелки котла, в том числе топливный насос, привод дутьевого вентилятора выработали свой ресурс, на корпусе горелки следы коррозии.

Ремонт котла и горелки нецелесообразен, требуется замена.

Комиссия в составе:

Начальник ПТО: _____ Атангулов А.М.
(подпись) (ФИО)

Инженер ПТО: _____ Поздеев А.Е.
(подпись) (ФИО)

Инженер ПТО: _____ Артеев В.О.
(подпись) (ФИО)