НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»
166000 Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС».
Адрес электронной почты – 42960@sgks.ru Официальный сайт – www.sgks.ru

Дефектный акт

«10» 01 2025г. п. Усть-Кара

Комиссия в составе: Начальник ПТО А.М. Атангулов.
Инженер ПТО: А.Е. Поздеев.
Инженер ПТО: В.О. Артеев.
провела обследование оборудования котельной № 2 Д/С. п. Усть-кара

В результате обследования установлено, что у водогрейных котлов КВр-0,3 наблюдаются следующие дефекты: снижение толщины металла водогрейных труб топочной камеры и конвективной части котла, которые частично заглушены из-за возникновения сквозной коррозии и течи.

Ремонт котла нецелесообразен, требуется замена.

Комиссия в составе:

Начальник ПТО: _____ Атангулов А.М.
(подпись) (ФИО)

Инженер ПТО: _____ Поздеев А.Е.
(подпись) (ФИО)

Инженер ПТО: _____ Артеев В.О.
(подпись) (ФИО)